

		Sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque Veritas											Periodo di riferimento: Aprile 2021- Settembre 2021
Parametro	Unità di misura	Chioggia	Mogliano - Preganziol	Quinto di Treviso	Roviera del Brenta e Mirese	Venezia	SanDonà di Piave	Jesolo	Eraclea	Caorle	Zenson-Fossalta di Piave- Musile di Piave	Noventa di Piave- Cessalto -Ceggia- Torre di Mosto	Valori massimi ammessi (a)
C6O4	ng/l	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
HFPO-DA (Hexafluoropropylene oxide dimer	ng/l	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
PFBA (PerfluoroButyric Acid)	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
PFBS (PerfluoroButane Sulfonate)	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
PFDeA (PerfluoroDecanoic Acid)	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid)	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid)	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid)	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
PFHxS (PerfluoroHexane Sulfonate)	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid)	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
PFOA (PerfluoroOctanoic Acid) somma isom	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
PFOS (PerfluoroOctane Sulfonate) somma i	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	≤30
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid)	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
PFUnA (PerfluoroUndecanoid Acid)	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
Somma altri PFAS	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	≤90
Somma di PFOA, PFOS e rispettivi derivati	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
Somma PFAS	ng/l	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	≤300

LEGENDA
 Analisi effettuate alle sorgenti
 (a) Deliberazione della Giunta Regionale n°1590 del 03 Ottobre 2017